



記号・形式 取り付け場所	AW 洋室	① 5箇所	AD 5箇所
形状			
サッシュ・扉 ドア厚	70		
材料・仕上 塗物	アルミ・カタログ既製色 クレセント他付属塗物一式		アルミ・カタログ既製色 ブラッシュアルミ・内部サターン他付属塗物一式
ガラス	透明ガラス 15		
特記	片引き戸・三方枠MUF下地 オレフィンシート貼 本道在来用半外付型サッシ 呼吸幅6尺		三方枠MUF下地 オレフィンシート貼 本道在来用外付型サッシ 呼吸幅3尺

部屋名	開口部	開口寸法		補正係数	箇所数	居室許容最大面積(m2)		判定		
		W(m)	H(m)			小計	小計			
洋室	採光	AW1	1.65	1.95	3.00	1	×7	67.56	67.56	O.K.
9.93m2	換気	AW1	0.75	1.95	-	1	×20	29.25	29.25	O.K.

部屋名	の2第1項 該当号	開口部	開口寸法		補正係数	箇所数	居室許容最大面積(m2)		判定	
			W(m)	H(m)			小計	小計		
洋室	1号	AW1	1.65	1.95	3.00	1	×20	193.05	193.05	O.K.
9.93m2	2号	AW1	0.75	0.25	-	-	×50	9.37	9.37	※

※建設省告示第1436号-4-Iによる

必要換気量		62.10 × 0.5	31.05m3/h
換気設備	F1	FY-08PFL9D	56.00m3/h
合計			56.00m3/h O.K.

- ⊕ - 壁付換気扇
- ⊞ - 天井換気扇
- - ドアアンダーカット15mm等通気開口
- ⊞ - 給気口φ150、H=1500
- ==== - 木下地両面PB12.5二重張・グラスウール t100(24kg/m3)充填土台・大引～屋根野地板まで
- S - 光電式特定小規模施設用自動火災報知設備(電池式)
- T - 定温式特定小規模施設用自動火災報知設備(電池式)
- ⊞ - ABC10型粉末消火器(格納箱入り)

# 陣設計 JIN SEKKEI

東京都中央区人形2-3-7  
1級建築士事務所 株式会社 陣設計  
東京都中央区人形2-3-7  
1級建築士 栗田和幸  
大臣登録 第255459号

DATE	DATE	DATE	PROJECT	NO
		2022.11.23	ピノキオハウス 新築工事	**
SCALE	TITLE			A
1/100	平面図・建具リスト			

